

Kołobrzeg dnia 10.08.2015r

**Wójt Gminy
Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z art. 34e ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz.469) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody w kąpieliskach.

W dniu 06.08.2015r. została pobrana próbka wody z ustalonego punktu z kąpieliska Sianożęty. W trakcie poboru próbki dokonano wizualnej oceny wody w kąpielisku. Nie stwierdzono zmian mogących wskazywać na zakwit sinic i rozmnożenie się makroalg i fitoplanktonu morskiego. W wodzie niezauważalne były zanieczyszczenia takie jak: materiały smoliste, szkło, tworzywo, guma lub inne odpady.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie były kwestionowane.

l.p.	Kąpielisko	Punkt poboru próbki	Liczba Enterokoków kałowych w 100 ml (jtk) [niepewność]	Wartość dopuszczalna Enterokoków kałowych jtk/100ml	Liczba bakterii Escherichia coli w 100ml (NPL) [niepewność]	Wartość dopuszczalna Escherichia coli NPL/100ml
1	Kąpielisko Sianożęty	Pkt 6 – prawa strona kąpieliska po lewej stronie mola	24 [15;38]	400	353 [228;548]	1000

Woda w kąpielisku jest przydatna do kąpiei.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu
mgr Włodzisław Króbel

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3,78-111 Ustronie Morskie
3. a/a *MCy*